

Váš dopis zn.:
Ze dne:

Ing. Lukáš Návara
Berlínská 2756
390 05 Tábor

Sp. zn.: KHSSC 65284/2017
Č. j.:

Vyřizuje: Ing. Milena Marečková
Tel.: 325 511 551
E-mail: milena.mareckova@khsstc-nb.cz

Datum: 18. prosince 2017

Projektová dokumentace na stavbu „Revitalizace kulturního objektu č.p. 113 v obci Dvory, na parc. č. st. 139, k.ú. Dvory u Nymburka“ – závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Na základě žádosti investora Obec Dvory, Dvory 3, 288 02 Nymburk, IČO 00239071, ze dne 21.11.2017, zastoupeného na základě doložené plné moci Ing. Lukášem Návarou, Berlínská 2756, 390 06 Tábor, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně a věcně příslušný podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona a podle § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), projektovou dokumentaci na stavbu – „Revitalizace kulturního objektu č.p. 113 v obci Dvory, na parc. č. st. 139, k.ú. Dvory u Nymburka“ a v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává dle § 149 odst. 1 správního řádu toto

z á v a z n é s t a n o v í s k o:

S projektovou dokumentací na stavbu „Revitalizace kulturního objektu č.p. 113 v obci Dvory, na parc. č. st. 139, k.ú. Dvory u Nymburka“ **se s o u h l a s í.**

V souladu s § 77 zákona se souhlas váže na splnění podmínky:

- Nejpozději ke kolaudaci stavby investor předloží KHS doklad o tom, že rozvody pitné vody byly provedeny z materiálu, vyhovujícího požadavkům § 5 zákona.

Odůvodnění:

Dne 21. 11. 2017 byla KHS doručena žádost o stanovisko k projektové dokumentaci na stavbu – „Revitalizace kulturního objektu č.p. 113 v obci Dvory, na parc. č. st. 139, k.ú. Dvory u Nymburka“. Žádost byla podána investorem Obec Dvory, Dvory 3, 288 02 Nymburk, IČO 00239071, zastoupeným Ing. Lukášem Návarou, Berlínská 2756, 390 06 Tábor.

Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Lukáš Návara (ČKAIT 0102363).

Stávající objekt slouží pro kulturní účely v obci. Je navrženo kontaktní zateplení s novou povrchovou úpravou fasády. Součástí projektové dokumentace je realizace nových sociálních zařízení, provedení nové elektroinstalace, vytápění a VZT.

V rámci navrhovaných úprav dojde ke vzniku nové šatny, realizaci nových prostor sociálního zařízení a vytvoření prostoru skladu v podkroví. Ostatní prostory jsou bez úprav. Nové sociální zařízení bude sestávat z umývárny se dvěma umyvadly, hygienické zařízení muži – kabina WC se dvěma pisoáry, hygienické zařízení ženy – tři kabiny WC, hygienické zařízení pro imobilní občany. Na podlaze bude keramická dlažba, keramický obklad je navržen do výše 2 000 mm, v prostoru umývárny bude obklad po celé výšce stěny. Větrání hygienického zařízení je navrženo podtlakovým způsobem pomocí elektrických ventilátorů, kapacita jednotlivých ventilátorů je v souladu s platnými právními předpisy.

Společenský sál bude větrán pomocí VZT. Čerstvý vzduch do prostoru sálu bude přiváděn infiltrací okenních otvorů nebo otevřením oken. Odpadní vzduch ze sálu bude odsáván třemi nástěnnými axiálními ventilátory osazenými pod stropem sálu (navržený výkon $3 \times 3\,500\text{ m}^3/\text{hod}$).

Čerstvý vzduch do prostoru restaurace bude přiváděn infiltrací okenních otvorů nebo otevřením oken. Odpadní vzduch z restaurace bude odsáván axiálním nástěnným ventilátorem osazeným pod stropem místnosti v prostupu obvodovou stěnou (navržený výkon zařízení $1\,500\text{ m}^3/\text{hod}$).

Vytápění : zdroj tepla – dva plynové kondenzační kotle

Vzhledem k tomu, že v rámci uvedené stavební akce budou prováděny nové rozvody pitné vody byl stanoven požadavek ve výrokové části

Požadavek ve výrokové části vyplývá z § 5 zákona.

Vzhledem k tomu, že předmětná dokumentace není v rozporu s platnými předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, vydala k ní KHS kladné stanovisko.

Ing. Milena Marečková
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální pro okres Nymburk

Rozdělovník
Adresát – DS
KHS – ÚP Nymburk (HK)